

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक : 2018/51637/MZR/Mirzapur/1080/DD

दिनांक: 22 नवंबर 2018



सेवा में,

प्रबन्धक / स्वामी,  
गजेन्द्र प्रताप सिंह  
ओम साईं विन्ध्य कालेज आफ फार्मसी  
ग्राम-तिसुही, मडिहान,  
जिला- मीरजापुर।

**विषय-** खाता/खतौनी सं०- 37, ग्राम- तिसुही, मडिहान, जनपद-मीरजापुर में निर्मित मे० ओम साईं विन्ध्य कालेज आफ फार्मसी-संस्थागत भवन हेतु आग से बचाव एवं सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक।

यू०आई०डी० नं०- 2018/51637/MZR/Mirzapur/1080/DD दिनांक: 18.09.2018

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शून्य, दिनांक: 18.09.2018 का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से यू०आई०डी० नं०- 2018/51637/MZR/Mirzapur/1080/DD दिनांक: 18.09.2018 के माध्यम से अपने द्वारा निर्मित संस्थागत विद्यालय भवन मे० ओम साईं विन्ध्य कालेज आफ फार्मसी, ग्राम- तिसुही, मडिहान, जनपद- मीरजापुर हेतु आग से बचाव एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रश्नगत संस्थागत विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर, के द्वारा किया गया तो विद्यालय तक अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सकता है तथा विद्यालय भवन के ऊपर से कोई एच०टी० एल०टी० विद्युत लाईन नहीं गुजरती है। आपके द्वारा प्रदत्त मानचित्र का अनुशीलन करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये-

## 1. भवन संरचना-

- (1) कुल प्लॉट एरिया- 10908.60 वर्गमी०
- (2) भूतल की कवर्ड एरिया- 1696.50 वर्गमी०
- (3) प्रथम तल की कवर्ड एरिया- 1506.30 वर्गमी०
- (4) द्वितीय तल की कवर्ड एरिया- 1506.30 वर्गमी०
- (5) तृतीय तल की कवर्ड एरिया- 759.00 वर्गमी०
- (6) बेसमेंट प्रथम से तृतीय तक- शून्य
- (7) भवन की ऊँचाई- 9.60 मीटर
- (8) भवन का अधिभोग एवं हेजार्डस-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की संस्थागत समूह के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया है। प्रयुक्त मेटेरियल टाईप प्रथम है।

## 2. ढाँचागत व्यवस्था-

- (1) पहुँच मार्ग- प्रश्नगत विद्यालय भवन मडिहान से राबर्ट्सगंज हेतु गमित मार्ग के चौड़ाई 12.00 मी० पर निर्मित व स्थित है।
- (2) प्रवेश द्वार की चौड़ाई - 05.00 मी० चौड़ा प्रवेश द्वारा बनाया गया है।
- (3) सेट बैंक/चौहद्दी-
  - (क) अग्र भाग- 06.00 मी० से अधिक।
  - (ख) पृष्ठ भाग- 06.00 मी० से अधिक।
  - (ग) पार्श्व प्रथम- 06.00 मी० से अधिक।
  - (घ) पार्श्व द्वितीय- 06.00 मी० से अधिक।

नोट- भवन के उपलब्ध सेटबैंक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/अवरोध मान्य नहीं होगा। मानचित्र में आरेखन के अनुरूप सदैव उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।

- (4) संरचनात्मक स्थिति- प्रश्नगत संस्थागत भवन में भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्मित है।
  - (1) विवरण भूतल- भवन के भू-तल पर शिक्षण कक्ष, कामन हाल, प्रयोगशाला, कार्यालय, स्टोर रूम, इण्ट्री कक्ष के अतिरिक्त मानचित्र में आरेखित अन्य कक्ष निर्मित किये गये हैं।
  - (2) विवरण प्रथम तल- भवन के प्रथम तल पर प्रयोगशाला, कम्प्यूटर केन्द्रीय कक्ष, बालिका कामन हाल, सेमिनार रूम इत्यादि कक्ष निर्मित किये गये हैं।

ओम साईं विन्ध्य विकास ट्रस्ट  
Gajendra Pratap Singh  
अध्यक्ष / ट्रस्टी

1  
C-10